

足場組立作業時 近くの作業員に足場パイプが当たった**【発生状況】**

仮設足場の組立作業中、6mパイプを建地に差し込もうとしたが、バランスが悪かったためパイプを横に持ち替えようとしたところ、近くで作業床の番線固縛を行っていた作業者の後頭部にパイプの先端が当たった。

**【原因・問題点】**

- ①長尺の足場材を扱っていたにもかかわらず、周囲の確認や声掛けを行っていなかった。

【対策】

- ①長尺物を取り扱う際は、周囲を確認し、作業半径内の作業者に対して声掛けや人払いを行う。